

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ООО «Светос»
(ИЦ СИиЭУ ООО «Светос»)**

129626 Москва, 1-й Рижский пер., 6, комн.610
Телефон/факс 788-65-96; E-mail: svetos@bk.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.21CB08 от 09.06.2017г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 43

Идентифицированное изделие Светильник AURORA-32/opal-sand 595x595

Изготовитель ЗАО «Центрстройсвет», Ярославская обл., Рп Ишня

Представлен ЗАО «Центрстройсвет», г.Москва

Количество образцов, представленных на испытания 1 шт.

Испытания проведены на соответствие требованиям ГОСТ 14254-2015 по степени защиты IP54.

1	Вид испытания	- Испытание на пылезащищенность - Испытание на защиту от сплошного разбрызгивания
2	Тип испытательной аппаратуры	- Камера пыли КП-3-0,5, зав. № 84, Аттестат № 1.8А/16 до 18.11.18г. - Установка для испытаний защиты от дождя УИБ-1, инв.№З.18, Аттестат № 3.18А/16 до 18.11.18г.
3	Режим испытания	- По ГОСТ 14254-2015
4	Условия испытания	- Температура 24 °С - Относительная влажность 42 % - Атмосферное давление 751 мм.рт.ст.
5	Результаты испытания	- Изделие испытание выдержало: внутри светильника пыли и воды не обнаружено

Результаты испытаний по настоящему протоколу относятся только к испытанным образцам.

Испытан
Инженер-испытатель

Ванин И.Д.

13 апреля 2018г.

Утвержден
Руководитель ИЦ

Нестеров А.А.



13 апреля 2018г.