

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ООО «Светос»
(ИЦ СИиЭУ ООО «Светос»)**

129626 Москва, 1-й Рижский пер., 6, комн. 610
Телефон/факс 788-65-96; E-mail: svetos @ bk.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.21CB08 от 09.06.2017г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 66

Идентифицированное изделие Светильник CSVT AURA/HB-A-200W

Изготовитель ЗАО «Центрстройсвет», Ярославская обл., Рп Ишня

Представлен ЗАО «Центрстройсвет», г. Москва

Количество образцов, представленных на испытания 1 шт.

Испытания проведены на соответствие требованиям ГОСТ 14254-96 по степени защиты IP54.

| | | |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Вид испытания | - Испытание на пылезащищенность - Испытание на защиту от сплошного разбрызгивания |
| 2 | Тип испытательной аппаратуры | - Камера пыли КП-3-0,5, зав. № 84, Аттестат № 1.8А/16 до 18.11.18 - Установка для испытаний защиты от дождя УИБ-1, инв. № 3.18, Аттестат № 3.18А/16 до 18.11.18 |
| 3 | Режим испытания | - По ГОСТ 14254-96 |
| 4 | Условия испытания | - Температура 24°C - Относительная влажность 54 % - Атмосферное давление 759 мм.рт.ст. |
| 5 | Результаты испытания | - Изделие испытание выдержало: внутри светильника пыли и воды не обнаружено |

Результаты испытаний по настоящему протоколу относятся только к испытанным образцам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оболочка светильника CSVT AURA/HB-A-200W соответствует требованиям ГОСТ 14254-96 по степени защиты IP54.

Испытан

Ванин И.Д.

26 октября 2017г.

