

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ООО «Светос»
(ИЦ СиЭУ ООО «Светос»)**

129626 Москва, 1-й Рижский пер., 6,комн.610
Телефон/факс 788-65-96; E-mail: svetos @ bk.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.21CB08 от 09.06.2017г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 67

Идентифицированное изделие Светильник CSVT AURA/НВ-А-200W

Изготовитель ЗАО «Центрстройсвет», Ярославская обл., Рп Ишня

Представлен ЗАО «Центрстройсвет», г.Москва

Количество образцов, представленных на испытания 1 шт.


Испытания проведены на соответствие требованиям ГОСТ 14254-96 по степени защиты IP65.

1	Вид испытания	- Испытание на пыленепроницаемость - Испытание на струезащищенность
2	Тип испытательной аппаратуры	- Камера пыли КП-3-0,5, зав. № 84, Аттестат № 1.8А/16 до 18.11.18 - Установка для испытания на струезащищенность, инв. № 2.14, инв. № 2.14А/16 до 18.11.18
3	Режим испытания	- По ГОСТ 14254-96
4	Условия испытания	- Температура 24°С - Относительная влажность 54 % - Атмосферное давление 759 мм.рт.ст.
5	Результаты испытания	- Изделие испытание выдержало: внутри светильника пыли и воды не обнаружено

Результаты испытаний по настоящему протоколу относятся только к испытанным образцам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оболочка светильника CSVT AURA/НВ-А-200W соответствует требованиям ГОСТ 14254-96 по степени защиты IP65.

Испытан
Ванин И.Д.


26 октября 2017г.



26 октября 2017г.