

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ АНО «СветoS»
(ИЦ СИиЭУ АНО «СветoS»)**

129626 Москва, 1-й Рижский пер., 6
Телефон/факс 788-65-96; E-mail: svetos @ bk.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001. 21МЕ24 до 28.10.2016 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 9 от “27” февраля 2015г.

Идентифицированное изделие Светильник CSVT Alumogips-38/ prisma 595x595

Изготовитель ЗАО «Центрстройсвет», Ярославская обл., Рп Ишня

Представлен ЗАО «Центрстройсвет», г.Москва

Количество образцов, представленных на испытания 1 шт.

Испытания проведены на соответствие требованиям ГОСТ 14254-96 по степени защиты IP54.

1	Вид испытания	- Испытание на пылезащищенность - Испытание на защиту от сплошного разбрызгивания
2	Тип испытательной аппаратуры	- Камера пыли КП-3-0,5, зав. № 84, Аттестат № 1.8/14 до 09.10.16 - Установка для испытаний защиты от дождя, инв. № 3.18, Аттестат № 3.18/13 до 23.09.15г.
3	Режим испытания	- По ГОСТ 14254-96
4	Условия испытания	- Температура 24 °С - Относительная влажность 41 % - Атмосферное давление 752 мм.рт.ст.
5	Результаты испытания	- Изделие испытание выдержало: внутри светильника пыли и воды не обнаружено


Результаты испытаний по настоящему протоколу относятся только к испытанным образцам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оболочка светильника CSVT-Alumogips-38/ prisma 595x595 соответствует требованиям ГОСТ 14254-96 по степени защиты IP54.

Испытан

Ванин И.Д.



27 февраля 2015г.



2015г.