

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И  
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ООО «Светос»  
(ИЦ СиЭУ ООО «Светос»)

129626 Москва, 1-й Рижский пер., 6, комн.610  
Телефон/факс 788-65-96; E-mail: svetos @ bk.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.21CB08 от 09.06.2017г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 95

Идентифицированное изделие Светильник LIRA-38/Transparent

Изготовитель ЗАО «Центрстройсвет», г.Москва

Представлен изготовителем

Количество образцов, представленных на испытания 1 шт.

Испытания проведены на соответствие требованиям ГОСТ 14254-2015 по степени защиты IP65.

1	Вид испытания	- Испытание на пыленепроницаемость - Испытание на струезащищенность
2	Тип испытательной аппаратуры	- Камера пыли КП-3-0,5, зав. № 84, Аттестат № 1.8А/16 до 18.11.18 - Установка для испытания на струезащищенность, инв. № 2.14, инв. № 2.14А/16 до 18.11.18
3	Режим испытания	- по ГОСТ 14254-2015
4	Условия испытания	- Температура 23 °С - Относительная влажность 52 % - Атмосферное давление 743 мм.рт.ст.
5	Результаты испытания	- Изделие испытание выдержало: внутри светильника пыли и воды не обнаружено

Результаты испытаний по настоящему протоколу относятся только к испытанным образцам.

Испытан

Ванин И.Д.

28 декабря 2017г.

